KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

	Data wykonania ostatnich badań	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Niecka basenu sportowego	23.09.2026			Redoks 630	Zmiana parametrów dozowania 28.09.2026r.
Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	23.09.2026			Chlor wolny 1,20 Redoks 736	Zmiana parametrów dozowania 28.09.2026r
Atrakcje basenowe	23.09.2026			Chlor wolny 1,57 Redoks 720	Zmiana parametrów dozowania 28.09.2026r.

Woda zdatna do kąpieli - symbol np. ☺

Woda warunkowo zdatna do kąpieli – symbol 😐

Woda niezdatna do kąpieli – symbol ☹

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).