KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

	Data wykonania ostatnich badań	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Niecka basenu sportowego	07.09.2026				
Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	07.09.2026			Chlor wolny 0,79 Azotany 21	Zmiana parametrów dozowania 20.09.2026r.
Atrakcje basenowe	07.09.2026				
System cyrkulacji niecki basenu sportowego	07.09.2026				
System cyrkulacji brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	07.09.2026			Chlor wolny 0,80 Azotany 21	Zmiana parametrów dozowania 20.09.2026r.
System cyrkulacji atrakcji basenowych	07.09.2026				

Woda zdatna do kąpieli - symbol np. ☺

Woda warunkowo zdatna do kąpieli – symbol 😐

Woda niezdatna do kąpieli – symbol ☹

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).